

Ur.br. 1522/2016-01/UPR
Ližnjan, 24. listopada 2016. godine

Svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje

Predmet: Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Presvlačenje uzletno-sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom, evidencijski broj nabave: 08-2016/MV

- **dostavlja se**

Poštovani,

Temeljem pisanog zahtjeva gospodarskog subjekta za objašnjenjem Dokumentacije za nadmetanje, zaprimljenog dana 22. listopada 2016. godine, a sukladno članku 31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske), dostavlja se objašnjenje na postavljeno pitanje:

Pitanje:

Molim Vas pojašnjenje slijedećih troškovničkih stavki:

Stavka 8.

Ugradnja cijevi kabelske kanalizacije za kabelsko vođenje kablova rasvjete USS-a na dijelu kolnika USS-a
U stavci se između ostalog traži slijedeće:

- ugradnja oko cijevi i 1 cm iznad tjemena cijevi brzoveznog epoksidnog morta kao CDS-Mortel 0-3 L Spezial flex ili jednakovrijednog radi zaštite cijevi od vrućeg sljedećeg sloja mješavine modificiranog bitumena
- Na mjestima betonskih pasica zapunjavanje izvršiti sa brzoveznim epoksidnim mortom kao CDS-Mortel 0-3 L Spezial flex ili jednakovrijedan do površine betonske pasice

Molim Vas da točno definirate sloj epoksidnog morta oko cijevi, u opisu je navedena samo debljina iznad cijevi, a iz priloženog detalja se ne vidi debljina sloja oko cijele cijevi.

Također, potrebno je definirati koliko morta je potrebno računati po m² cijele stavke za zapunjavanje na mjestima betonskih pasica.

Odgovor:

Ad. Stavka 8.:

Iz detalja u projektu str.61. „Detalj rova kabelske kanalizacije za rasvjetu USS-a“ vidljiva je kota kojom je kotirana širina rova i iznosi 7 cm.

Priloženim detaljem, troškovničkom stavkom 8, i grafičkim prilogom 2.7. definirana je količina (dužina) kabelskog rova, te je time, količinu morta za cijelu stavku nepotrebno posebno iskazivati.

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici naručitelja:

- a) Andrija Kuzmanić, dipl.ing. – Voditelj tehničkog sektora i razvoja
- b) Daniela Banković, struč.spec.oec. – Voditelj službe nabave, ovlaštena osoba sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave, Klasa: 406-01/14-05/1432, Ur.br. 526-06-01-02-02/3-14-2, datum izdavanja potvrde 23.12.2014. godine

